

**ARRÊTÉ MUNICIPAL PRONONÇANT LA FERMETURE DE L'ÉTABLISSEMENT  
« CIB ÉTANCHÉITE » SIS 19, RUE LAVOISIER**

**LE MAIRE D'HERBLAY-SUR-SEINE**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2212-2,

**Vu** le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles R.111-1 à R.192-4,

**Vu** le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative de Sécurité et d'Accessibilité,

**Vu** l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

**Vu** l'arrêté préfectoral n°2010-094 du 30 juin 2010 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) à ses sous-commissions spécialisées, aux commissions d'arrondissement et communales,

**Considérant** l'avis défavorable à la poursuite d'exploitation de l'établissement émis suite à la visite inopinée le 10 avril 2026 par la Commission de Sécurité d'Arrondissement d'Argenteuil motivé notamment par des anomalies constatées à savoir :

- Ouverture au public sans autorisation ni dépôt d'autorisation d'aménager un ERP (article L.122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation),
- Absence d'isolement entre le local à risque (atelier) et la salle accessible au public (art. PE 9),
- Dégagement insuffisants (art. PE 11),
- Absence de justificatif de réaction au feu des revêtements muraux et plafond (art. PE 13),
- Absence d'arrêt d'urgence électrique (art. PE 24),
- Absence d'information du personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et de moyen d'alarme sonore d'évacuation (art. PE 27),

**Considérant** que les conditions de sécurité ne sont pas remplies par l'établissement,

**ARRÊTE**

**Article 1** – L'établissement « CIB ETANCHEITE » sis 19, rue Lavoisier à Herblay-sur-Seine classé en type L avec activité de type P de 5<sup>ème</sup> catégorie relevant de la réglementation des ERP est fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant.

**Article 2** – Les prescriptions mentionnées lors de la visite du 10 avril 2026 par la Commission de Sécurité d'Arrondissement d'Argenteuil et énoncées ci-dessus devront être réalisées, le cas échéant après déclaration ou autorisation de travaux, avant tout arrêté prononçant la réouverture de l'établissement. Dans l'hypothèse d'une cessation totale de l'activité de son établissement, l'exploitant devra en informer le Maire.

**DIT**

Qu'une ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le sous-préfet d'Argenteuil,



- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours,
- Monsieur le Commissaire de Police de la circonscription de Cergy,
- Monsieur le Capitaine de Police d'Herblay,
- Police Municipale,
- Monsieur le chef du Centre d'Incendie et de Secours,
- L'établissement « CIB ÉTANCHÉITE ».

Que le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux,

Que le présent arrêté sera publié sur le site internet de la Ville ([www.herblaysurseine.fr](http://www.herblaysurseine.fr)),

Que le présent arrêté municipal pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par courrier ou sur le site de télérecours citoyens ([www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)) dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de M. le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé.



Philippe ROULEAU  
Maire d'Herblay-sur-Seine,  
Vice-Président du Conseil départemental du Val d'Oise